



1. Opatření k dosažení úspor zemního plynu

Se zahájením topné sezóny 2022-2023 a na základě současného vývoje v energetice, v našem případě zejména zemního plynu a možných problémů v jeho dodávkách, upravila společnost provoz tepelného hospodářství s cílem uspoření 15% odběru zemního plynu a současného zajištění dostatečného vytápění Vašich objektů. Jednáme tak mj. i z důvodů zmírnění následků současných vysokých cen energií.

Po důkladném zvážení situace na trhu s plynem a energiemi, současných cen, cen nakoupených energií pro rok 2023 a 2024, zatím nezávazným doporučením vlády ohledně úspor plynu, jsou od 21.9.2022 upraveny pravit parametry dodávek tepla následovně :

- a) **Ohřev teplé vody:** teplota vody snížena na žádaných 50 °C, doba dodávky zatím ponechaná na 24 hodin denně (zde je ještě možné zastavit dodávky v nočních hodinách od 23,00 hod do 05,00 hod.), v intervalech cca 1x za 14 dní bude teplota vody zvýšena pro omezení možného výskytu legionely
- b) **Topení :** teplota topné vody v primárních rozvodech topné vody a v domovních plynových kotelnách snížena v celém rozsahu venkovní teploty o 5 °C a to včetně nočního útlumu

Odběratelé byli upozorněni o **Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo** , které stanovuje postup při žádostech o příspěvek pro zákazníka v teplárenství:

- společnost se musí registrovat u operátora trhu od 1.11.2022
- odběratelé musí být registrováni u společnosti, která údaje předá operátorovi trhu pro úhradu příspěvku za teplo (stanovena výše příspěvku na 4 500,- za jednu bytovou jednotku)

V případě krátkodobých extrémních mrazů jsme připraveni operativně zvýšit výrobu a dodávku tepla zvýšením topné křivky, toto opatření je však podmíněno spolehlivou dodávkou zemního plynu.

2. Opatření ve stavu nouze

V případě vyhlášení regulačních stupňů odběrů zemního plynu podle **Vyhlášky č. 224/2022 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu** budeme nuceni vytápění objektů výrazně omezit. O nutném omezení dodávek tepla vlivem vyhlášení regulačních stupňů odběru plynu budeme informovat neprodleně odběratele.

Zdroje výroby tepelné energie ve společnosti jsou zařazeny:

- Skupina C2 – Energocentrum Zahradní (denní snížení odběru plynu op 70%)
- Skupina E – Energocentrum Hranická (snížení denní odběru plynu o 20%)
- Skupina E – všechny ostatní zdroje

Okamžiku vyhlášení odběrových stupňů (č.4 a 5):

1. Bude snížen odběr zemního plynu provozovny ENERGOCENTRUM Zahradní o 70% sjednaného denního množství na celkové denní množství na 1 650 m³/den.
2. V okamžiku vyhlášení zajistit ve spolupráci s pověřenými pracovníky ČEZ Energo, s.r.o. okamžité zastavení provozu kogenerační jednotky Zahradní a Hranická do odvolání.
3. Provoz provozovny ENERGOCENTRUM Zahradní řídit následovně:
 - 3.1. zajistit provoz pouze 1 kotle pro temperování objektů odběratelů



- 3.2. prostřednictvím dispečinku provozovny upravit (snížit žádané) odběry na jednotlivých domovního předávacích stanicích o objektech odběratelů u teplot žádaných o 20°C
 - 3.3. teplotu topné vody do rozvodů sídlištních celků dodávat do maximální výše 45°C
 - 3.4. výrobu a dodávku teplé vody pro objekty odběratelů zajistit do maximální výše teploty teplé vody 39°C následovně v termínech:
 - od 5,00 hod do 9,00 hod.,
 - od 12,00 do 14,00 hod.
 - od 19,00 do 21,00 hod.
 - 3.5. Sledovat hodinové odběry zemního plynu zápisem v regulační místnosti provozovny pro zjištění průběhu odběrů.
4. V případě možného nedodržení limitu odběru zemního plynu postupně vypínat nebytové objekty v uvedeném následujícím pořadí a o opatření okamžitě informovat odběratele dle seznamu:
- 4.1. nebytové prostory a prodejny v lokalitách Zahradní a Bratrská
 - 4.2. Základní školu Osecká, p.o., Osecká 315
 - 4.3. budovu zámku, Bratrská 358, mimo bytové prostory
 - 4.4. mateřskou školu, provoz Zahradní (do doby zajištění náhradního umístění dětí)
- Zajistí: vedoucí provozního úseku

Uvedená opatření platí do odvolání regulačního stupně č. 4.

V případě vyhlášení odběrového stupně č. 10 budou provozy Zahradní a Hranická odstaveny zcela mimo zdroje výroby skupiny F.

V případě vyhlášení regulačních stupňů se bude celý proces sledovat průběžně po celý den (24 hodin) a v případě, že nebude možné dodržet stanovený odběr zemního plynu bude nutné celé systémy na určitý čas zcela odstavit z provozu.

V současnosti je chybí společnosti pro rok 2023 nakoupit 10% výkonu tepelného hospodářství, toto množství bude nakoupeno ihned po opětovném zahájení obchodování nicméně při výše uvedených opatření na úsporu spotřeby zemního plynu by toto množství nebylo nutně potřebné.